

Godkänt  
2024-02-14Giltigt t.o.m  
2027-02-14Versionsnummer  
2.0

Diarienummer

## Kylaggregat eller bordsfläkt vårdhygieniska riktlinjer

---

Innan fläktar och kylaggregat/AC används, se alltid över om det finns andra åtgärder att vidta för att sänka temperaturen. Se Folkhälsomyndighetens publikation [Hantera värmeböljor, information om risker och praktiska råd för personal inom vård och omsorg](#).

Användning av fläktar utgör en smittrisk. Partiklar som fallit ned på golv och ytor virvlar upp i rumsluften och medför en ökad börda av partiklar som kan bära på mikroorganismer. Mikroorganismbärande hudpartiklar och droppar från nysning, hosta kan föras längre bort. Användandet av portabelt kylaggregat/AC ger något mindre risk att virvla upp dessa partiklar. Vid värmeböljor är portabelt kylaggregat/AC att föredra då de kyler ner luften, vilket en bordsfläkt inte gör.

**OBS:** System som kyler luften med hjälp av vatten (luftfuktare/luftkylare) rekommenderas inte, eftersom dessa kan utgöra en risk för legionellasmitta. Det finns varianter som kopplas till tappvattenkran för kallvatten, med och utan tank, samt de med endast vattentank.

### **Bordsfläkt och portabelt kylaggregat/AC bör inte användas:**

- i lokaler med höga krav på god hygien, tex operation, dialys, intensivvård, neonatalavdelning
- i utrymmen där sterila eller höggradigt rena produkter förvaras, tex sterilcentraler eller förråd där sterila produkter och endoskopiutrustning förvaras. Se dokument från Svensk förening för Vårdhygien [Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods och förslag till åtgärder](#)
- där infektionskänsliga eller immunedsatta personer vårdas
- i rum där person med luftburen smitta vårdas (smittsam lungtuberkulos, vattkoppor, mässling)
- i rum där person med fjällande hud (ex. psoriasis eller stora eksem) vårdas

*Undantag sker i samråd med Vårdhygien, 90785.*

### Vid användning av Kylaggregat/AC:

- vid kylaggregat/AC ska denna placeras så att luftflödet inte riktas mot person eller dörr
- fläktfunktion **ska stängas av** vid åtgärder som till exempel såromläggning, katetersättning, PVK-sättning, byte av stomi, omläggning av CVK, bäddning och städning av patientrum
- personalen ska informeras om funktion och skötsel
- följ tillverkarens instruktioner angående rengöring. Rengöringsrutiner behöver också följa ordinarie städrutiner för tagytor. Display/knappar räknas som tagyta och ska avtorkas i samband med städning. Skriftlig rutin behöver upprättas. Ingår även vid slutstädning
- I de fall det används kylaggregat/AC med uppsamling av kondensvatten behöver kondensvattenbehållaren tömmas dagligen

### Vid användning av bordsfläkt:

- placera fläkten i sängnivå eller högre
  - luftflödet ska riktas mot taket, inte mot dörr eller patient
  - fläkten **ska stängas av** vid åtgärder som till exempel såromläggning, katetersättning, PVK-sättning, byte av stomi, omläggning av CVK, bäddning och städning av patientrum
  - rengöringsrutiner behöver följa ordinarie städrutiner för tagytor. Display/knappar räknas som tagyta och ska avtorkas i samband med städning. Ingår även vid slutstädning
  - fläkt kan användas i utrymmen där endast en personal åt gången vistas, t.ex. kontor. Ska inte användas i flerpatientrum, väntrum eller i andra lokaler där det vistas mer än en person
-